

Tilaaja
0115551-4
 636 Urheiluhallit Oy
 Siltamäen uimahalli

 Maksaja
636 Urheiluhallit Oy

 Jousimiehentie 3
 00740 HELSINKI

 Helsinginkatu 25
 00510 HELSINKI


Näytetiedot	Näyte	Uima-allasvesi		
	Näyte otettu	16.01.2025	Kellonaika	11.50
	Vastaanotettu	16.01.2025	Kellonaika	12.16
	Tutkimus alkoi	16.01.2025	Näytteenoton syy	Valvonta
	Näytteenottaja	Olin Roosa, MetropoliLab Oy		
	Viite	Urheiluhallit Oy Siltämäki		

Analyysi	Menetelmä	1495-1 Uima-allasvesi Iso allas, Siltämäki	1495-2 Uima-allasvesi Lasten allas, Siltämäki	Yksikkö	MU %
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	3	0	pmy/ml	
Heterotrofinen pesäkeluku 36 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	0	0	pmy/ml	
Pseudomonas aeruginosa, toteaminen	* Sisäinen menetelmä, SFS-EN ISO 16266-2:2021:en	ei osoitettavissa	ei osoitettavissa	/100 ml	
Nitraatti, NO ₃	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	17		mg/l	15
Kloorin analysoinnin aloitusaika		12:59	13:00		
Vapaa kloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	0,51	0,7	mg/l	10
Kokonaiskloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	0,69	0,85	mg/l	10
Sidottu kloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	0,18	0,15	mg/l	20
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,15	0,15	FNU	15
pH	* SFS 3021:1979	7,3	7,3		3
KMnO ₄ -luku	* SFS 3036:1981	4,5	4,3	mg/l	15
Urea	* Sis. menet. entsym. DA	< 0,10	< 0,10	mg/l	15
Veden lämpötila	kenttämittaus	30,0	30,7	°C	

MU % = mittaasepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittaasepävarmuudesta on saatavilla laboratorion kautta.

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Suoritettujen tutkimusten osalta uima-allasvesien laatu on hyvä (STM:n asetus 315/2002). Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittaasepävarmuutta. Arvio mittaasepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Yhteyshenkilö Kahelin Hanna, 010 3913 434, kemisti

Tiedoksi asiakaspalvelu@urheiluhallit.fi;
 Hartonen Janne, janne.hartonen@urheiluhallit.fi;
 KYMP uimavesilaatuvalvonta, kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi;
 Ormo Jari, jari.ormo@urheiluhallit.fi;
 Hartonen Risto-Roope

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia.

Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.